



# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2024 № 82

О проведении оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 06.05.2024 № 153-РП «О проведении оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.» и в целях создания необходимых условий для надёжной и безаварийной работы потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве в осенне-зимний период 2024-2025 гг., **постановляет:**

1. Создать Комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг. и утвердить ее состав, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг., согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2.2. План-график проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг., согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду

2024-2025 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в поселении Киевский в городе Москве, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на первого заместителя главы администрации поселения Киевский А.И. Дёмочкина.

Врип главы администрации поселения Киевский

А.И. Дёмочкин

**СОСТАВ КОМИССИИ**  
**по оценке готовности потребителей тепловой энергии,**  
**теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе**  
**Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.**

<b>Председатель комиссии:</b>	Первый заместитель главы администрации поселения Киевский;
<b>Заместитель председателя комиссии</b>	Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения Киевский;
<b>Члены комиссии:</b>	Депутат Совета Депутатов поселения Киевский;
	Начальник отдела развития территории и градостроительной деятельности администрации поселения Киевский;
	Заместитель главы администрации поселения Киевский (социальные вопросы и потребительский рынок);
	Представитель Предприятия №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» (по согласованию);
	Представитель ООО «ГРК» (по согласованию).

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.**

#### **1. Общие положения**

1.1. Комиссия по оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг. (далее - Комиссия) создана для оценки готовности к эксплуатации в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями безопасности в энергетике, правилами и Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Цель Комиссии - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, выполнение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

#### **2. Основные задачи Комиссии**

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Проведение оценки готовности к отопительному сезону потребителей тепловой энергии, в соответствии с прилагаемыми методическими рекомендациями, устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2.1.2. Проведение оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в соответствии с прилагаемыми методическими рекомендациями, готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

2.1.3. Анализ причин возникновения нарушений, возникших в ходе эксплуатации теплоносителей.

#### **3. Полномочия Комиссии**

3.1. Комиссия в пределах полномочий вправе:

3.1.1. Запрашивать и получать на безвозмездной основе от предприятий,

организаций, учреждений независимо от подчиненности и форм собственности, расположенных на территории поселения Киевский в городе Москве, информацию по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.

3.1.2. Приглашать на проверки Комиссии представителей предприятий, организаций, учреждений независимо от подчиненности и форм собственности, расположенных на территории поселения Киевский в городе Москве по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.

3.2. По результатам проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.:

3.2.1. Комиссия составляет акт готовности к эксплуатации в осенне- зимний период или акт выявленных нарушений, устанавливает срок устранения нарушений.

3.2.2. Комиссия направляет акты Комиссии в соответствующие организации для принятия мер по урегулированию проблемных вопросов.

#### **4. Состав и порядок работы Комиссии**

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации поселения Киевский в городе Москве.

4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии - первый заместитель главы администрации поселения Киевский, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии - начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения Киевский.

4.3. Председатель Комиссии:

- руководит деятельностью Комиссии;
- определяет порядок работы Комиссии;

4.4. Решения, принимаемые Комиссией в пределах её компетенции, обязательны для исполнения органами местного самоуправления, иных организаций.

4.5. Работа Комиссии проходит в форме выездных проверок.

4.6. Выездные проверки Комиссии проводятся в соответствии с утвержденными администрацией поселения Киевский в городе Москве план-графиком и программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025гг. За 5 рабочих дней до проведения выездной проверки направляется уведомление об объектах, сроках, документах необходимых для предоставления.

4.7. Комиссия правомочна при условии присутствия на проверке не менее половины её состава.

4.8. Ход проверки и принятые решения Комиссии оформляются актами. Акты подписываются председателем Комиссии, а в отсутствие председателя комиссии - заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии.

4.9. После получения акта проведения гидравлических испытаний объектов потребления тепловой энергии, при подписании паспорта готовности многоквартирного жилого дома (далее - МКД) к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг. оформляется акт проверки готовности потребителей тепловой энергии на каждый МКД в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки

готовности к отопительному периоду».

4.10. После получения акта проведения гидравлических испытаний объектов социальной сферы, торговли и сферы услуг, промышленности, прочих объектов оформляется акт проверки готовности потребителей тепловой энергии на каждый объект, совместно с указанными предприятиями, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4.11. Акт, оформленный по итогам проверки, передается для хранения в администрацию поселения Киевский в городе Москве, с направлениями копий актов в префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Срок хранения актов - 1 год.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии,**  
**теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский**  
**в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.**

<b>№ п/п</b>	<b>Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации</b>	<b>Дата проверки</b>
<b>1</b>	<b>Котельные:</b>	
1.1.	КТС № 18, г. Москва, п.Киевский, р.п. Киевский, дом № 3, стр.1	с 27.05.2024 г. по 14.09.2024 г.
1.2.	МК № 34, г. Москва, п.Киевский, р.п. Киевский, дом № 1, стр.1	с 27.05.2024 г. по 14.09.2024 г.
<b>2</b>	<b>Тепловые пункты:</b>	
2.1.	ЦТП №19-04-011, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 3, стр.1	с 27.05.2024 г. по 14.09.2024 г.
2.2.	ЦТП №19-04-012, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 6, стр.1	
2.3.	ЦТП №19-04-013, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 18, стр.1	
2.4.	ЦТП №19-04-014, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 21, стр.1	
2.5.	ЦТП №19-04-015, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 17, стр.1	
<b>3</b>	Крышная котельная дома № 22А, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 22А	с 27.05.2024 г. по 14.09.2024 г.
<b>4</b>	Крышная котельная дома № 25А, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом №25А	с 27.05.2024 г. по 14.09.2024 г.
<b>5</b>	Крышная котельная дома № 23 А, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом №23А	с 27.05.2024 г. по 14.09.2024 г.
<b>6</b>	Крышная котельная дома № 23Б, г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом №23Б	с 27.05.2024 г. по 14.09.2024 г.

№ п/п	Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации	Дата проверки
7	<b>Многоквартирные жилые дома (31 дом):</b>	с 05.06.2024 г. по 31.07.2024 г.
7.1.	Управляющая организация <b>ООО «ЖКХ Киевский»</b> (27 домов):	
1	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 1	с 05.06.2024 г. по 31.07.2024 г.
2	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 1А	
3	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 2	
4	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 3	
5	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 4	
6	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 5	
7	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 6	
8	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 7	
9	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 8	
10	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 9	
11	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 10	
12	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 11	
13	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 12	
14	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 13	
15	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 14	
16	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 15	
17	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 16	
18	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 17	
19	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 18	
20	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 19	
21	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 20	
22	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 21	
23	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 22	
24	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 23	
25	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 24	
26	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 25	
27	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 26	
7.2.	Управляющая организация <b>ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»</b> (4 дома):	
1	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 22А	с 05.06.2024 г. по 31.07.2024 г.
2	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 23А	
3	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 23Б	
4	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 25А	



№ п/п	Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации	Дата проверки
<b>8</b>	<b>Объекты социального назначения</b>	
8.1.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 24А	с 05.06.2024 г. по 31.07.2024 г.
8.2.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 7А (ГБОУ Школа № 1391)	
8.3.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 6А (ГБОУ Школа № 1391 дошкольное отделение №1)	
8.4.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 3Б (ГБОУ Школа № 1391 БНК)	
8.5.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 17 корп.1 (ЧДОУ "Детский сад № 45 ОАО "РЖД")	
8.6.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 23В (Храм)	
8.7.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 16А (Культурный центр «Киевский»)	
8.8.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 12А (Поликлиника на станции Бекасово ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко")	
8.9.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 3В (ССиНМП имени А.С. Пучкова, подстанция 62)	
8.10.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 1Б, стр.1 (ПСО № 306)	
<b>9</b>	<b>Объекты предприятий потребительского рынка</b>	
9.1.	ИП Городулина И.Н., г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 18А	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.
9.2.	ИП Городулина И.Н., г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 18Б	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.
9.3.	ИП Городулина И.Н., г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 1Б	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.
9.4.	ИП Волков А.М., г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 4А	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.
<b>10</b>	<b>Объекты ведомственного жилья ОАО «РЖД»</b>	
10.1.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 19А	с 05.06.2024 г. по 31.07.2024 г.

10.2.	г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 1 (общежитие)	с 05.06.2024 г. по 31.07.2024 г.
<b>№ п/п</b>	<b>Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации</b>	<b>Дата проверки</b>
<b>11.</b>	<b>Прочие объекты</b>	
11.1.	п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 18, стр. 1	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г
11.2.	п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 3, стр.3 (Мех. Гараж Сан Быт)	
11.3.	п. Киевский, р.п. Киевский, вл.дренаж. (станция насосная дренажная)	
11.4.	п. Киевский р.п. Киевский, дом № 2А (ООО «Инфостат»)	
11.5.	п. Киевский, р.п. Киевский, д. адм. зд. (ОАО «РЖД)	
11.6.	п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.Санбыт (ОАО «РЖД)	
11.7.	п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.оздр. компл.	
11.8.	п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.ст.под. (сооружения очистительные станция обезжелезивания)	
11.9.	п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.станция (сооружения очистительные (ВЗУ)	
11.10.	п. Киевский, раб. пос. Киевский, д. Гараж (ОАО «РЖД)	
11.11.	п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.СБ комп. (ОАО «РЖД)	

### ПРОГРАММА

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения Киевский в городе Москве к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы (вопросы), проверяемые в ходе проведения проверки
1	<b>МКД под управлением ООО «ЖКХ Киевский»</b> <b>МКД под управлением ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО»</b>	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
2	<b>Объекты социального назначения</b>	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.	6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы (вопросы), проверяемые в ходе проведения проверки
3	Объекты предприятий потребительского рынка	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.	<p>11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;</p> <p>12) плотность оборудования тепловых пунктов;</p> <p>13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;</p> <p>14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;</p> <p>15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок;</p> <p>16) проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность;</p>
4	Объекты ведомственного жилья ОАО «РЖД»	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.	<p>17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к приказу Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103;</p> <p>18) документы, подтверждающие прохождение обучения в МТУ Ростехнадзора (копии удостоверений о допуске к работам по организации эксплуатации и проведению работ на тепловых энергоустановках всех сотрудников, осуществляющих работы на системах теплоснабжения в качестве управляющего и обслуживающего персонала).</p>
5	Прочие объекты	с 05.06.2024г. по 31.07.2024г.	<p><b>К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13,14 и 17.</b></p>

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы (вопросы), проверяемые в ходе проведения проверки
6	Предприятие №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» <b>КТС котельная №18</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 3 стр.1	с 15.05.2024 г. по 14.08.2024 г.	1) функционирование эксплуатационной, диспетчерской 2) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 3) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
7	Предприятие №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» <b>ЦТП №19-04-011</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский дом № 3 стр.1	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	4) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 5) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
8	Предприятие №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» <b>ЦТП №19-04-012</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 6 стр.1	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	б) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
9	Предприятие №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» <b>ЦТП №19-04-013</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 18 стр.1	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, - топливоприготовления и топливоподачи;

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы (вопросы), проверяемые в ходе проведения проверки
10	Предприятие №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» <b>ЦТП №19-04-014</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 21 стр.1	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение водно-химического режима;</li> <li>- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;</li> <li>- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;</li> </ul>
11	Предприятие №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» <b>ТП №19-04-015</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 17 стр.1	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;</li> <li>- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;</li> </ul>
12	Предприятие №4 филиала №19 ПАО «МОЭК» <b>МК котельная №34</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 1 стр.1	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;</li> <li>- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;</li> </ul>
13	<b>ООО «ГРК»</b> <b>Крышная котельная</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 22А	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;</li> <li>- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;</li> </ul>
14	<b>ООО «ГРК»</b> <b>Крышная котельная</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 23А	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г.	12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы (вопросы), проверяемые в ходе проведения проверки
15	<b>ООО «ГРК»</b> <b>Крышная котельная</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 23Б	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г	13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 15) документы, подтверждающие прохождение обучения в МТУ Ростехнадзора (копии удостоверений о допуске к работам по организации эксплуатации и проведению работ на тепловых энергоустановках всех сотрудников, осуществляющих работы на системах теплоснабжения в качестве управляющего и обслуживающего персонала).
16	<b>ООО «ГРК»</b> <b>Крышная котельная</b> г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 25А	с 15.05.2024г. по 14.08.2024г	<b>К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.</b>